



سریع استخدام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات اینجا کلیک کنید

کدام یک از موارد زیر جزو مصادیق نقض مقررات ایمنی در استفاده از گاز طبیعی نیست

الف استفاده از لوله انعطاف‌پذیر در مسیر دائمی

ب نصب دستگاه گازسوز بدون تهویه مناسب

ج استفاده از شومیز گازی در محیط باز ☒

د عدم نصب کپسول گاز در فضای بسته

کدام یک از موارد زیر جزو مزایای استفاده از گاز طبیعی در نیروگاهها نیست

الف کاهش آلایندههای زیستمحیطی

ب افزایش بازدهی نیروگاه

ج کاهش هزینههای سوخت

د افزایش هزینههای نگهداری تجهیزات ☒

کدام یک از موارد زیر جزو مصادیق عملکرد نادرست شیرهای قطع و وصل در شبکه گاز نیست

الف عدم بسته شدن کامل در حالت قطع

ب نشستی گاز در حالت بسته

ج باز و بسته شدن صحیح مطابق دستورالعمل ☒

د عدم پاسخگویی به فرمانهای کنترلی

کدام یک از موارد زیر جزو مزایای استفاده از لولههای پلیاتیلن در شبکه توزیع گاز نیست

الف مقاومت در برابر خوردگی

ب سبکی و سهولت نصب

ج قابلیت بازیافت

د مقاومت در برابر دمای بالای ۳۰۰ درجه سانتیگراد ✓

کدام یک از موارد زیر جزو مصادیق نقض مقررات ایمنی در نصب لوله‌های گاز نیست

الف عبور لوله از داخل داکت برق

ب نصب لوله در فاصله کم از منابع حرارتی

ج استفاده از لوله‌های استاندارد در مسیر نصب

د عدم عایق‌بندی لوله در محیط‌های مرطوب ✓

کدام یک از موارد زیر جزو وظایف اپراتور ایستگاه کمپرسوری نیست

الف کنترل فشار ورودی و خروجی گاز

ب نظارت بر دمای کمپرسورها

ج تعویض لوله‌های انتقال گاز ✓

د ثبت پارامترهای عملیاتی در گزارش‌های روزانه

کدام یک از موارد زیر جزو مزایای استفاده از سیستم‌های SCADA در شبکه گاز نیست

الف نظارت آنلاین بر پارامترهای عملیاتی

ب کاهش نیاز به حضور فیزیکی پرسنل

ج کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی ✓

د شناسایی سریع نقاط نشتی

کدام یک از موارد زیر جزو مصادیق تخریب عمدی در شبکه گاز محسوب نمیشود

الف حفاری بدون هماهنگی در مسیر خط لوله

ب ضربه زدن به لوله با ابزار فلزی

ج نصب شیر قطع و وصل مطابق دستورالعمل ✓

د ایجاد سوراخ در لوله برای سرقت گاز

کدام یک از موارد زیر جزو مزایای استفاده از گاز طبیعی در صنایع نیست

الف کاهش هزینه‌های سوخت

ب افزایش بازدهی فرآیندهای حرارتی

ج کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی

د افزایش هزینه‌های نگهداری تجهیزات ✓

کدام یک از موارد زیر جزو مصادیق عملکرد نادرست کنتور گاز نیست

الف نمایش مصرف صفر در حالت عبور گاز

ب چرخش معکوس صفحه کنتور

ج نمایش مصرف بیش از حد معمول بدون افزایش مصرف واقعی

د نمایش مصرف واقعی مطابق با میزان استفاده ✓

کدام یک از موارد زیر جزو مزایای استفاده از گاز طبیعی در خانه‌های مسکونی نیست

الف کاهش هزینه‌های انرژی

ب افزایش ایمنی نسبت به سوخت‌های مایع

ج افزایش آلاینده‌های هوا در محیط داخلی ✓

د سهولت در کنترل میزان مصرف

کدام یک از موارد زیر جزو مصادیق نقض مقررات فنی در نصب دستگاه‌های گازسوز نیست

الف نصب دستگاه بدون دودکش

ب استفاده از لوله انعطاف‌پذیر غیر استاندارد

ج نصب دستگاه در فضای باز و مجهز به تهویه کافی ✓

د عدم نصب شیر قطع‌کننده اضطراری

کدام یک از موارد زیر جزو مزایای استفاده از لوله‌های فولادی در شبکه انتقال گاز نیست

الف مقاومت مکانیکی بالا

ب تحمل فشارهای بالا

ج مقاومت در برابر دمای پایین

د مقاومت در برابر ضربه الکتریکی ✓

کدام یک از موارد زیر جزو مصادیق عملکرد نادرست ایستگاه‌های کاهش فشار نیست

الف افزایش فشار خروجی به بیش از حد مجاز

ب کاهش فشار خروجی به کمتر از حد مجاز

ج تنظیم فشار خروجی در محدوده استاندارد ✓

د عدم پاسخگویی به تغییرات فشار ورودی

کدام یک از موارد زیر جزو مزایای استفاده از سیستمهای حفاظت کاتدی در خطوط لوله گاز نیست

الف جلوگیری از خوردگی الکتروشیمیایی

ب افزایش عمر مفید لولهها

ج کاهش هزینههای نگهداری

د کاهش فشار گاز در خط لوله ☒

کدام یک از موارد زیر جزو مصادیق نقض مقررات ایمنی در استفاده از گاز طبیعی نیست

الف استفاده از لوله انعطافپذیر در مسیر دائمی

ب نصب دستگاه گاز سوز بدون تهویه مناسب

ج استفاده از شواژ گازی در محیط باز ☒

د عدم نصب کیپسول گاز در فضای بسته

کدام یک از موارد زیر جزو مزایای استفاده از گاز طبیعی در نیروگاهها نیست

الف کاهش آلایندههای زیستمحیطی

ب افزایش بازدهی نیروگاه

ج کاهش هزینههای سوخت

د افزایش هزینههای نگهداری تجهیزات ☒

کدام یک از موارد زیر جزو مصادیق عملکرد نادرست شیرهای قطع و وصل در شبکه گاز نیست

الف عدم بسته شدن کامل در حالت قطع

ب نشستی گاز در حالت بسته

ج باز و بسته شدن صحیح مطابق دستور العمل ☒

د عدم پاسخگویی به فرمانهای کنترلی

کدام یک از موارد زیر جزو مزایای استفاده از لولههای پلیاتیلن در شبکه توزیع گاز نیست

الف مقاومت در برابر خوردگی

ب سبکی و سهولت نصب

ج قابلیت بازیافت

د مقاومت در برابر دمای بالای ۳۰۰ درجه سانتیگراد ☒

کدام یک از موارد زیر جزو مصادیق نقض مقررات ایمنی در نصب لولههای گاز نیست

الف عبور لوله از داخل داکت برق

- ب نصب لوله در فاصله کم از منابع حرارتی
- ج استفاده از لوله‌های استاندارد در مسیر نصب
- د عدم عایق‌بندی لوله در محیط‌های مرطوب ☒

کدام یک از موارد زیر جزو وظایف اپراتور ایستگاه کمپرسوری نیست

- الف کنترل فشار ورودی و خروجی گاز
- ب نظارت بر دمای کمپرسورها
- ج تعویض لوله‌های انتقال گاز ☒
- د ثبت پارامترهای عملیاتی در گزارشهای روزانه

کدام یک از موارد زیر جزو مزایای استفاده از سیستمهای SCADA در شبکه گاز نیست

- الف نظارت آنلاین بر پارامترهای عملیاتی
- ب کاهش نیاز به حضور فیزیکی پرسنل
- ج کاهش هزینههای سوخت مصرفی ☒
- د شناسایی سریع نقاط نشتی

سید اسد بخدا م

سید اسد بخدا م